

質 問 回 答 書

工事名 鈴鹿工業高専学生部室新営その他工事

鈴鹿工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	経理係長	担当係長	担 当
				

周 四

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 鈴鹿工業高専学生部室新営その他工事

[illegible]

工事名 鈴鹿工業高専学生部室新営その他工事

追加・変更事項			
番号	図面番号	変更前	変更後
1	A-03	16章 建具工事 外部に面するアルミニウム製建具の 性能等級 水密性：W-2 W-1	16章 建具工事 外部に面するアルミニウム製建具の 性能等級 水密性：プレハブメーカーの仕様による
2	A-05	プレハブ建物 参考メーカー： 株式会社 ナガワ NP-Fタイプ 大和リース 株式会社 ダイワフラットH HGAI S型	プレハブ建物 参考メーカー： 株式会社 ナガワ NP-Fタイプ 大和リース 株式会社 ダイワフラットH HGAI S型 コマツハウス 株式会社 TOWN ACEタイプ
3	A-09	各室間仕切り壁の詳細について追記	軽量間仕切り壁は、LGS65 とする。 ブレース無し部分は、LGS シングル、ブレース有り部分は、ブレースの両側に LGS を配置する。

